



二次元バーコードは製造用コードです。お客様用のバーコードではありません。

パッケージエアコン

新冷媒(R32)シリーズ

スカイエア

空冷ヒートポンプエアコン
《セパレート形》

- このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書には、安全についての注意事項を記載しております。
正しくお使いいただくために、ご使用前に、必ずお読みください。
お読みになったあと、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、必ずこの取扱説明書をお渡しください。
- この取扱説明書は室外ユニット専用ですので、室内ユニット付属の取扱説明書をあわせてご覧ください。

室外ユニット


FIVE★STAR 冷暖房兼用形
ZEAS

RSRP40BYV(E)(H)	RSRP40BYT(E)(H)
RSRP45BYV(E)(H)	RSRP45BYT(E)(H)
RSRP50BYV(E)(H)	RSRP50BYT(E)(H)
RSRP56BYV(E)(H)	RSRP56BYT(E)(H)
RSRP63BYV(E)(H)	RSRP63BYT(E)(H)

Eco ZEAS 冷暖房兼用形

RZRP40BYV(E)(H)	RZRP40BYT(E)(H)
RZRP45BYV(E)(H)	RZRP45BYT(E)(H)
RZRP50BYV(E)(H)	RZRP50BYT(E)(H)
RZRP56BYV(E)(H)	RZRP56BYT(E)(H)
RZRP63BYV(E)(H)	RZRP63BYT(E)(H)
RZRP80BYV(E)(H)	RZRP80BYT(E)(H)

各部の名前と働き






- (注1) アース線は、万一の感電・火災防止のため室外ユニットから大地へ電気を逃がす線です。
 (注2) 工場出荷時の冷媒量と使用している冷媒のGWP(地球温暖化係数)が記載されています。
 (注3) 据付状態により追加充てんまたは再充てんされた冷媒量が記載されています。
 (注4) 暖房運転時、室外ユニットから出た水を排出します。(底面後方)

ご使用前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください





●ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。




警告	誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果につながる可能性が大きいもの。
注意	誤った取扱いにより、軽傷を負う可能性または物的損害の可能性のあるもの。状況によっては重大な結果につながる可能性もあります。




●本文中に使われる「図記号」の意味は次のとおりです。

	絶対にしないでください。		必ず指示どおりに行ってください。		必ずアース工事をしてください。
--	--------------	---	------------------	---	-----------------






警告 使用上の注意事項






- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない
ファンが高速で回転しており、けがの原因になります。  禁止
- 分解や改造・修理をしない
故障や水漏れ・感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店にご依頼ください。  禁止
- 移動・再設置は、自分でしない
据付けに不備があると、故障や水漏れ・感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店にご依頼ください。  禁止
- 可燃性のガス(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない
ベンジン・シンナーで本体をふかない引火・ひび割れの原因になります。  禁止




- 電源ブレーカーでエアコンの運転や停止をしない
火災や水漏れの原因になります。また、停電補償が有効に設定されている場合、ファンが突然回り、けがの原因になります。  禁止
- 調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属性のホコリのある場所では使用しない
火災や故障の原因になります。  禁止
- 別売品の取付けは、自分でしない
別売品は当社指定以外のものは使用しない取付けに不備があると、故障や水漏れ・感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご依頼ください。(4ページ参照)  禁止

- 異常時(焦げ臭いなど)は、すぐに運転を停止して電源ブレーカーを遮断する
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店にご連絡ください。 
- 洪水・台風などでエアコンが水没したときは、すぐに電源ブレーカーを遮断し、お買い上げの販売店に相談する
運転をすると、故障や感電・火災などの原因になります。 
- 室内・室外ユニット内部の洗浄はお客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店に依頼する
誤った方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になります。また、洗浄剤が電気部品や電動機にかかること故障や発煙・発火の原因になります。 



注意 使用上の注意事項



- 室外ユニットの吹出口を取り外さない
高速で回転するファンにより、けがの原因になることがあります。  禁止
- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない
落下・転倒などにより、けがの原因になることがあります。  禁止
- 動植物に直接風を当てない
動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。  禁止
- 室内・室外ユニットの吸込口・吹出口やアルミフィンにさわらない
けがの原因になることがあります。  禁止
- 室内・室外ユニットの真下や近くにぬれて困るものは置かない
運転条件によっては、本体や冷媒配管への結露・エアフィルターの汚れ・ドレン出口の詰りで水が滴下し、家財などをぬらす原因になることがあります。  禁止



- 吹出口の近くにスプレー缶などを置かない
室内・室外ユニットからの温風によりスプレー缶などが爆発するおそれがあります。  禁止
- 吸込口や吹出口をふさがない
能力低下や故障の原因になることがあります。  禁止
- 本体やリモコンで遊ばせない
誤った操作による体調悪化や健康障害の原因になることがあります。  禁止
- 室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉をためない
落ち葉などから侵入した小動物が、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。  禁止
- 焦げ臭い場合や、お手入れ、点検時以外は電源ブレーカーを遮断しない(床置形の室内ユニットを接続する場合)
冷媒の漏洩を検知できなくなります。  禁止

- 高圧洗浄機などを用いた室外ユニットの洗浄を行わない
アルミフィンの変形・能力低下の原因になることがあります。また、電気部品や電動機にかかること故障や発煙・発火の原因になることがあります。  禁止
- お手入れのときは必ず運転を停止し、電源ブレーカーを遮断する
電源を遮断しないと、感電やけがの原因になることがあります。 
- 長期間使用しないときは、電源ブレーカーを遮断する(床置形の室内ユニットを接続する場合を除く)
ホコリがたまって発熱・発火の原因になることがあります。 


警告 据付上の注意事項


- 据付工事は、自分でしない
据付けに不備があると、故障や水漏れ・感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご依頼ください。(4ページ参照)  禁止
- 調理用油や機械油など油成分が浮遊している場所では使用しない
ひび割れ・感電・引火の原因になります。  禁止


- 冷凍サイクル内に指定冷媒以外やプロパンなどの可燃性物質を入れない
冷凍サイクル内が異常高圧になり、爆発・火災・けがの原因になります。指定冷媒以外が封入・混入された場合に発生した故障・誤作動などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。  禁止
- アース工事を行う
アースが不完全な場合は、感電や火災の原因になります。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。  アース線を接続せよ

- 指定の漏電遮断器を取り付ける
取り付けないと感電や火災の原因になります。 
- 電源は必ずエアコン専用の電源を使用する
専用以外の電源を使用すると発熱・火災・故障の原因になります。 

注意 据付上の注意事項

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない
万一、ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因になることがあります。  禁止

- 長期使用などで傷んだ据付台を使用しない
傷んだ状態で放置すると室内・室外ユニットの落下につながり、けがなどの原因になることがあります。  禁止

- ドレン配管は、確実に排水できるように施工する
不備があると、屋内に水漏れし、汚れや故障の原因になることがあります。 

据付けについて (必ずお読みください)

据付場所について

- まわりに障害物のない、風通しの良いところに設置されていますか？
- 次のような場所では使用しないでください。
 - 調理油や鉱物油など油成分が浮遊しているところ
 - 調理室など油煙の多いところ
 - 海浜地区など塩分の多いところ
 - 温泉地帯など腐食性ガスのあるところ
 - 酸・アルカリ性蒸気の立ち込めるところ
 - 工場など電圧変動の多いところ
 - 車両・船舶など振動の影響を受けるところ
 - 電磁波を発生する機械のあるところ
 - 可燃性ガスの漏れるおそれのあるところ
 - カーボン繊維や引火性粉塵の浮遊するところ
 - シンナー・ガソリンなど揮発性引火物を取り扱うところ
 - 落ち葉が堆積するところや雑草が生い茂るところ
 - 小動物のすみかになるようなところ
- テレビ・ラジオ・ステレオなどは室外ユニットや電源配線・連絡配線から1.5m以上離してください。映像が乱れたり、雑音が入ったりすることがあります。
- 積雪が予想される地域では、室外ユニットの吸込口・吹出口や底フレーム下部が雪で閉塞するおそれがありますので、次のような対策を実施してください。
 - 降雪・積雪・落雪で埋まらないよう、室外ユニットを架台の上に設置し、底フレームが予想される雪面より500mm以上高くなるようにする。
 - 防雪フード(別売品)・雪除けの屋根および囲い(現地調達品)などを取り付ける。
 - 雪が後部フィンなどにたまるらないように、防雪フード(別売品)を取り付ける。
 - 雪が吹きだまる場所への設置は避ける。
- 除霜運転時に出るドレンが凍結するおそれがありますので、次のような対策を実施してください。
 - 室外ユニットの底フレームの下面に氷が成長しないように、室外ユニットの底フレームが予想される雪面より十分な高さに据え付ける。(500mm以上空けることを推奨)
 - 底フレーム内でドレンが凍結しないよう、ドレンパンヒーターを使用する。
 - 集中ドレンプラグ(別売品)を使用しない。(ドレンプラグやドレン管を使用すると凍結するおそれがあります。)
 - ドレンが滴下して問題がある場合には、室外ユニットの下方に屋根を設けるなどの対策をする。

電気工事について

- 電気工事・D種接地工事の施工には資格が必要です。お買い上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないでください。
- エアコン専用の回路をご使用ですか？専用以外の回路を使用すると、発熱・火災・故障などの原因になります。
- 電源配線が破損した場合、交換には資格が必要です。配線の交換は危険を防止するため、お買い上げの販売店に依頼し、ご自分ではなさらないでください。

ドレン配管の排水について

- 室内ユニットのドレン配管は確実に排水するよう施工されていますか？冷房運転時、ドレン配管から排水されていない場合は、ドレン配管内でゴミ・ホコリなどが詰り、室内ユニットから水が漏れる原因になることがあります。運転を停止して、お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご相談ください。

運転音にもご配慮を

- 次のような場所を選んでいませんか？
 - エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しないようなところ
 - 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が近隣の迷惑にならないようなところ
- 室外ユニットの吹出口近くに障害物はありませんか？風量低下による機能低下や運転音増大・機器の故障の原因になります。
- 使用中に異常音がある場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

据付け時のご注意

- 冷凍サイクル内に指定冷媒以外やプロパンなどの可燃性物質を混入させないでください。指定冷媒は室外ユニット前板に表示されていますのでご確認ください。

据付け後のご注意

- 室外ユニットの吸込口・吹出口を閉鎖してしまうと、リモコンにエラーコード(E3・E4・L4・L8など)が表示される場合があります。このような場合には、吸込口・吹出口に物を置いたり、載せたりして、閉鎖していないかご確認ください。



警告

●冷凍サイクル内に指定冷媒以外やプロパンなどの可燃性物質を入れない
 冷凍サイクル内が異常高圧になり、爆発・火災・けがなどの原因になります。
 指定冷媒以外が封入・混入された場合に発生した故障・誤作動などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

調子がおかしいときは

症状	次の処置をしてから連絡を
電源ブレーカー・漏電遮断器などの安全装置が作動する	電源を入れないでください。
運転ボタンの作動が不確実	電源を遮断してください。

お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご連絡ください。

次の場合は、故障ではありません。

症状	原因
白い霧が出る	除霜運転中および除霜終了後、暖房運転に切り換わったとき 霜が溶け、湯気となるためです。
ドレンが出る	暖房運転中 除霜運転中 空気中に含まれる水分が室外ユニット熱交換器で結露するためです。 暖房運転中に室外ユニット熱交換器に着いた霜が溶けるためです。
室外ユニット内部が熱い	停止中 これは機械の始動を円滑にするため、圧縮機を温めているためです。
室外ユニットの圧縮機や室外ファンが止まらない	運転停止後 油や冷媒が滞留するのを防ぐためです。 約5～10分間で停止します。
室外ファンが止まる	運転中 製品の運転を最適な状態にするためにファンの回転数を制御しているためです。
音が出る	除霜開始・終了直後 冷媒の流れが止まる音、および流れが変わる音です。

別売品について

エアコンの機能を幅広くご利用いただけるように、専用部品を用意しております。ご入用のときには弊社純正品とご指定ください。また、機種により装着できる別売品が異なります。詳細はお買い上げの販売店またはコンタクトセンターにお問合わせください。

- 防雪フード 降雪地域でも雪の影響を受けにくくします。
- 防護ネット 頑丈な鉄製ネットで室外ユニットの吸込口と吹出口をガードし、人が直接触れないようにします。
- 背面保護金網 室外ユニットの熱交換器フィンからガードします。人が近づくおそれのある場所では、設置することを推奨します。
- 上吹出ガイド 室外ユニットの吹出方向を真上に変え、人に直接吹出口からの風が当たらないようにします。
- 風向調整板 風の吹出方向に障害物がある場合などに、風向を上方向または下方向に変更することができます。
- 集中ドレンプラグ エアコンの排水を1ヵ所に集合させることができます。
- デマンドアダプター デマンド運転・低騒音運転の設定が行えます。
- ドレンパンヒーター 室外ユニットの底フレーム上に組み込み、室外ユニットに吹き込む雪を溶かす熱源として使用します。
- 防風板 台風やビル風などの強風が吹出側正面から連続的に吹きつける場所で、低回転時のファン逆回転を防止し、ファンを保護します。
- 内外配線2線化キット 室外-室内ユニット間の連絡配線を3線式から2線式に変更することができます。

省エネ・快適機能・冷房専用設定について

「高熱モード」・「夜間自動静音モード」・「冷房専用設定」などの機能があります。詳細は、お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにお問合わせください。

安全にお使いいただくために

- 本機は業務用エアコンです。
室内ユニットの取扱説明書に記載の「点検周期」と「保全周期」の一覧にしたがい適切な保全行為を行ってください。
- 家庭用として設計上の標準使用期間(10年)を超えて使用する場合は、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。
設計上の標準使用期間についての詳細は室内ユニットの取扱説明書をご覧ください。

自動運転について

冷房時には「オートエコレッシュ機能」により、湿度を検知しながら快適湿度に近づけます。(一部の室内ユニット接続時に限ります。)
また、リモコンで自動運転に設定すると、省エネ運転のため室内ユニットの風量が自動で変化することがあります。

製品の種類と運転音

(音響パワーレベル：PWL)

種類	RSRP～(E)(H)・RZRP～(E)(H)								RZRP～(E)(H)			
	40BYV	40BYT	45BYV	45BYT	50BYV	50BYT	56BYV	56BYT	63BYV	63BYT	80BYV	80BYT
機能：冷暖房兼用形 凝縮器の冷却方式：空冷式 ユニット構成：分離形 送風方式：直接吹出形												
PWL運転音 (dB)	冷房		63		63		64		67		68	
	暖房		66		67		67		68		69	

(注) ●音響パワーレベル(PWL)は、JIS B 8616：2015(パッケージエアコンディショナ)の附属書Dの騒音試験方法に基づいています。
●この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

(音圧レベル：SPL)

SPL運転音 (dB)	RSRP～(E)(H)・RZRP～(E)(H)		RSRP～(E)(H)		RZRP～(E)(H)		RSRP～(E)(H)・RZRP～(E)(H)		RZRP～(E)(H)					
	40BYV	40BYT	45BYV	45BYT	50BYV	50BYT	50BYV	50BYT	56BYV	56BYT	63BYV	63BYT	80BYV	80BYT
	冷房		42		42		45		43		46		48	
	暖房		45		46		47		46		47		51	

(注) ●音圧レベル(SPL)は、本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値を無響室換算したときの値です。
実際に据え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
●この値は製品改良のため予告なく変更することがあります。

<使用条件> ※右表は室外ユニットの吸込口空気温度を示します。
正しくお使いいただくために、右表の条件で運転してください。
右表の条件外で運転すると、安全装置が働き運転しない場合があります。

	冷房	暖房
RSRP40～63BY・RZRP40～80BY	-15～50℃	-25～21℃

移設および廃棄などについて (必ずお読みください)

- 転居などでエアコンを移動・再設置する場合は専門の技術が必要ですので、あらかじめお買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご相談ください。
- エアコンを再設置する場合は「³」の「据付けについて」を必ず確認してください。
- この製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。
・この製品を廃棄またはリサイクル(部品や材料の再利用)する場合には「フロン排出抑制法」に基づく冷媒の回収・運搬・破壊・書面管理が義務付けられています。
・この製品を移動・再設置する場合で、冷媒回収が必要なときは「フロン排出抑制法」に基づく冷媒の回収・運搬・破壊が義務付けられています。いずれの場合も、お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご相談ください。
- 製品を廃棄する場合は、地域の条例にしたがって適正に処理してください。

フロン排出抑制法

第一種特定製品

- (1)フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- (2)この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
右記の冷媒初期充てん量の数値は、工場出荷時の値であり、実際の冷媒量は据付状態や機種により異なります。
詳細の数値は室外ユニット天板に表示されていますので確認してください。
- (3)冷媒が未回収の機器を引渡してはいけません。

(4)フロン類の種類・冷媒番号・地球温暖化係数(GWP)および冷媒初期充てん量

種類	冷媒番号	地球温暖化係数(GWP)	冷媒初期充てん量(kg)
HFC	R32	675	RZRP40～50形：1.00kg RSRP40～63形：1.35kg RZRP56・63形：1.35kg RZRP80形：1.70kg



アフターサービスと保証について

- 無料修理保証期間経過後の修理について**
お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間について**
当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造切後10年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 点検と保全周期の目安、消耗部品の交換周期目安について**
室内ユニット付属の取扱説明書をご覧ください。
- 保守点検契約のおすすめ**
エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約(有料)をおすすめします。また耐塩害・耐重塩害仕様の室外ユニットを使用した場合でも腐食に対して万全ではありません。機械の設置・メンテナンスについてはお買い上げの販売店またはコンタクトセンターにご相談ください。
- ご不明の場合は**
アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはコンタクトセンターにお問合わせください。

24時間 365日、安心つながる。

お電話から **0120-88-1081**

FAXから **0120-07-0881**

お客様 総合窓口 **コンタクトセンター**

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。



QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です

ダイキン工業株式会社

大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
郵便番号 530-0001

「フロン排出抑制法」に基づく冷凍空調機器の点検について

本製品の適性な管理とフロン類の排出抑制のために、所有されているお客様ご自身による簡易点検の実施と記録が義務付けられています。

点検頻度	点検方法	点検項目	
3か月に1回以上	お客様による「目視での外観点検」 ※点検方法詳細、注意点は下記サイトの「簡易点検の方法」をご確認ください。	室外ユニット	異常振動、異常運転音 本体および本体周辺の油のにじみ 本体の損傷、熱交換器の腐食・錆など
		室内ユニット	熱交換器の着霜

異常が見受けられる場合、ご不明な点がある場合は、販売店またはコンタクトセンターにお問合わせ、または下記サイトをご覧ください。

- フロン排出抑制法関連 <http://www.jarac.or.jp/> (JARACホームページ)
- 本機器は、冷媒漏洩検知機能を備えています。
(冷媒漏洩検知機能を有効にする場合は、別途サービス契約を行う必要があります。)
- 冷媒漏洩検知機能を有効にした場合、24時間、冷房運転または暖房運転しないと、冷媒漏洩検知のために、リモコンOFFの状態でも10分程度自動運転します。(運転開始時間午前3~4時)その際、設定された風量と異なる運転をすることがあります。
- 停止中に自動運転した場合、室温が低下または上昇することがあります。
- 室内ユニットのフィルター清掃などは、冷媒漏洩検知運転の時刻を避けていただくか、電源ブレーカーを遮断して実施してください。

JRA GL-14「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく冷媒漏洩点検のお願い

JRA：一般社団法人 日本冷凍空調工業会

製品の性能を維持していただくために、また、冷媒フロン類を適切に管理していただくために、設置時および設置後の定期的な冷媒漏洩点検(保守点検などによる遠隔からの冷媒漏洩の確認などの総合的サービスも含む：いずれも有償)をお願いいたします。

上記の漏洩点検は、漏洩点検資格者が実施し、「冷媒漏洩点検記録簿(下表参照)」にその結果と、廃棄する時までのすべての点検記録が記載されますので、お客様による内容の確認とその管理(管理委託含む)をお願いいたします。

詳細につきましては、販売店またはコンタクトセンターにお問合わせ、または下記サイトをご覧ください。

- JRA GL-14について <http://www.jraia.or.jp/> (JRAIAホームページ)
- フロン漏洩点検制度について <http://www.jarac.or.jp/> (JARACホームページ)

冷媒漏洩点検記録簿(汎用版)

冷媒漏洩点検・整備記録簿			年 月 日 ~ 年 月 日				管理番号	補足事項					
機器の 管理 者	氏名・名称		設備製造者		設置年月日		西暦 年 月 日						
	住所		系統名		分類	型式							
機器 の 所 在	施設名称		TEL		使用機器	製番	用途						
	住所		TEL			圧縮機の電動機定格出力(kW)							
業務 者 の 所	運転管理責任者		TEL		冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2 _e	主要冷媒のGWP値			
			TEL		使用冷媒	初期総充てん量(kg)				R32 675			
作業年月日	点検・整備区分	充てん量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏洩・故障の原因	漏洩・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充てん業者名	技術者氏名	技術者No	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充てん量												
	設置時追加充てん量												
計													

「ご購入製品の登録」のご案内

製品を安心・便利にご使用いただくために
当会員制サイト「CLUB DAIKIN」へのご登録をお願いします。
詳しくはこちら ➡ <https://www.clubdaikin.jp/>
※登録には製品の機種名銘板に記載の機種名、製造番号が必要です。



